

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Орловской области в п. Верховье

29.01.2020 № 57-01/02-108-2020

Главе администрации
Верховского района

Гладских В.А.

Уважаемый Виктор Алексеевич!

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Орловской области в п. Верховье направляет Вам ответ на запрос Администрации Верховского района № 52 от 16.01.2020 информацию о качестве подаваемой населению Верховского района питьевой воды из централизованных систем питьевого водоснабжения за 2019 г.:

	Санитарно – химические исследования отобрано проб	Не соответствуют пробы НД	Микробиологические исследования отобрано проб	Не соответствуют пробы НД
Источники централизованного водоснабжения	67	-	77	-
Разводящая сеть	200	-	199	2

Не отвечают: 1 водоразборная колонка Скородненское сельское поселение , с Скородное, ул Полевая, 2 водопроводный кран СРЦ п. Верховье. При повторном взятии все пробы отвечают НД. Отобраны 6 проб на радиологические исследования , все пробы отвечают НД.

Зам.начальника территориального
отдела


С.А.Амелин